

Kære Gynther Petersen

Tak for din henvendelse til Byggeri og Arkitektur. Jeg har kigget på sagen og kan oplyse, at der ikke er noget til hindre for, at affaldsskakten kan fjernes. Da der foretages indgriben i det bærende etagedæk og den brandmæssige adskillelse, skal der ansøges om byggetilladelse. Der skal tilknyttes både Certificeret statiker og Brandrådgiver og ansøgningen skal fremsendes igennem Byg og Miljøportalen (BOM). Jeg håber at denne besvarelse er fyldestgørende.

Med venlig hilsen
Annette Reinhold Harbo
Bygningskonstruktør mak.
Byggeri og Arkitektur

Fra: Digital Post <no-reply@frederiksberg.dk>
Sendt: 7. november 2023 14:11
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Emne: Boligændring - afsender (cpr/cvr): 1306501999

Til Byggeri, bolig og miljø.

Ejendommen Carit Etlars Vej 4A og 4B har for ca 7 år siden plomberet affaldsskakter efter ansøgning og tilladelse fra kommunen. Skakterne eksisterer stadig, men bruges ikke.

Er det muligt/tilladt at inddrage arealet fra skakterne til bolig ved eksempelvis renovering af lejlighed? Hvis muligheden er der vil det resultere i et ikke uvæsentlig større badeværelsesareal.

Med venlig hilsen, Gynther Petersen, bestyrelsesformand